


СОГЛАСОВАНО  
Председатель ППО  
МОУ СОШ «пос. Уральский»  
 Е.А. Шульгина  
протокол №6 от 18 июня 2021 г.



- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;
- хранить на чердаках, лестничных клетках, в учебных кабинетах, мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;
- сстроить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;
- использовать не по назначению средства пожаротушения;
- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания школы, лестничные клетки должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы самозакрывающимися устройствами.

2.4. Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.5. В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания школы, согласно плану эвакуации.

2.6. Ежедневно перед закрытием школы все классы, мастерские, столовая, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются (мастерские, компьютерные классы, столовая с помощью рубильника) и сдаются под охрану охраннику с росписью в журнале сдачи.

*Ответственный за пожарную безопасность*



/Каледаев М.А./

*С инструкцией ознакомлен (а)*

«\_\_\_» 202\_\_\_г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /